

Ministero dell'interno

Decreto ministeriale 1 febbraio 1986

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 15 febbraio 1986, n. 38

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

Vigente al: 11-9-2018

Preambolo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l' art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l' art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Rilevata la necessità di aggiornare le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili;

Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo unico

Approvazione delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse

Sono approvate nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili, allegate al presente decreto.

Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

0. Definizioni

0. Definizioni

Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Altezza dei piani: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta l'altezza è misurata dalla media aritmetica dell'altezza del piano d'imposta e dell'altezza massima misurata tra il pavimento e l'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza va misurata dal pavimento all'intradosso della trave, qualora le porzioni di soffitto delimitate dalle travi stesse non abbiano aperture di ventilazione.

Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.

Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.

Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata

all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.

Autosilo: volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.

Autoveicolo: veicolo o macchina con motore muniti di motore a combustione interna.

Box: volume delimitato da strutture di resistenza definita e di superficie non superiore a 40 m².

Capacità di parcheggio: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcheggio.

Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.

Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.

Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.

Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio coperto.

Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e lubrificazione, esercizi di vendita e di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.

Superficie specifica di parcheggio: area necessaria alla manovra e al

parcamento di ogni autoveicolo.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

1.0 Generalità - Scopo

1. Generalità

1.0. Scopo

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

1.1.0 Classificazione

1.1. Classificazione

1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere del tipo:

a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;

b) miste: tutte le altre.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

1.1.1 Piani delle autorimesse e simili

1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:

- a) interrati: con il piano di parcheggio a quota inferiore a quello di riferimento;
- b) fuori terra: con il piano di parcheggio a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcheggio a quota inferiore a quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

1.1.2 Pareti delle autorimesse e simili

1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:

- a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% in ogni piano per una lunghezza almeno pari a metà del perimetro.
- b) chiuse: autorimesse con pareti perimetrali attraverso le quali sono praticate le sole aperture di aerazione, illuminazione ed accesso.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

1.1.3 Caratteristiche di esercizio e/o di uso

1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:

- a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
- b) non sorvegliate: tutte le altre.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

1.1.4 Organizzazione degli spazi interni

1.1.4. In base all'organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:

- a) a box;
- b) a spazio aperto.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

1.2.0 Norme

1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione o di superficie, in più o in meno, superiore al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m².

Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.

È in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.

Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

2.1 Autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli

2. Autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove veicoli

2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:

le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;

le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;

la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;

l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;

l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;

ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta, l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

2.2 Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori a nove

2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:

le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;

la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a $1/30$ della superficie in pianta;

l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;

ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a $1/100$ di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra. L'altezza del locale non deve essere inferiore a m 2

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

2.3 Autorimesse miste o isolate a box affaccianti su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove

2.3. Autorimesse miste o isolate a box affaccianti su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.

Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1. se miste e 2.2. se isolate.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

2.4 Autorimesse a box

2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 metri cubi, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.0 Autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli

3. Autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli

3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.1 Isolamento

3.1. Isolamento

Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. È consentito che tali strutture siano di tipo inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.

Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.2 Altezza dei piani

3.2. Altezza dei piani

L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 metri sotto trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di 1,8 metri.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.3 Superficie specifica di parcheggio

3.3. Superficie specifica di parcheggio

La superficie specifica di parcheggio non può essere inferiore a:

20 metri quadrati per autorimesse non sorvegliate;

10 metri quadrati per autorimesse sorvegliate e autosilo.

Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 metri cubi è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.4.1 Strutture dei locali

3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

3.4.1. Strutture dei locali

I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90.

Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.

Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.

Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosili le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.5.1 Comunicazioni

3.5. Comunicazioni

3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.5.2 Comunicazioni con altri locali

3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendio non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.

Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 metri a mezzo di aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30

novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.5.3 Comunicazioni attraverso filtri

3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con i locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80, 83.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.5.4 Autosilo

3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.6.1 Sezionamenti - Compartimentazione

3.6. Sezionamenti

3.6.1. Compartimentazione.

Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente tabella: (1)

PIANO		FUORI TERRA		SOTTERRANEE	
		Miste	Isolate	Miste	Isolate

	Aperte	Chiuse	Aperte	Chiuse	Aperte	Chiuse	Aperte	Chiuse
Terra	7500	5000	10000	7500				
Primo	5500	3500	7500	5500	5000	2500	7000	3000
Secondo	5500	3500	7500	5500	3500	2000	5500	2500
Terzo	3500	2500	5500	3500	2000	1500	3500	2000
Quarto	3500	2500	5500	3500	1500		2500	1500
Quinto	2500		5000	2500	1500		2000	1500
Sesto	2500		5000		1500		2000	1500
Settimo	2000		4000					

Un compartimento può essere anche costituito da più piani di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita da quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra né che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella.

Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato, e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.

Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori

terra le superfici indicate possono essere triplicate in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.

Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso le pareti di suddivisione aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.

(1) Tabella così sostituita con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.03.1986, n. 62.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.6.2 Passaggi tra i piani dell'autorimessa

3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.6.3 Corsie di manovra

3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.7.0 Accessi - Ingressi

3.7. Accessi

3.7.0. Ingressi

Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.

Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.7.1 Locale per il ricevimento degli autoveicoli

3.7.1.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime $4,5 \times 5,5$ m deve avere le stesse caratteristiche dell'autosilo.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.7.2 Rampe

3.7.2.1. Rampe

Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.

Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.

Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte o a prova di fumo.

Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25

m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.8.0 Pavimenti - Pendenza

3.8. Pavimenti

3.8.0. Pendenza

I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.8.1 Pavimentazione

3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucchiolevoli ed impermeabili.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.8.2 Spandimento di liquidi

3.8.2. Spandimento di liquidi

Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all'altro.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.9.0 Ventilazione naturale

3.9. Ventilazione

3.9.0. Ventilazione naturale

Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.

Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.9.1 Superficie di ventilazione

3.9.1. Superficie di ventilazione

Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad $1/25$ della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie - non inferiore a $0,003 \text{ m}^2$ per m^2 di pavimento - deve essere completamente priva di serramenti.

Il sistema di ventilazione deve essere indipendentemente per ogni piano.

Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizza la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt".

Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra,

prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.9.2 Ventilazione meccanica

3.9.2. *Ventilazione meccanica*

Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella:

Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:

- primo piano 125;
- secondo piano 100;
- terzo piano 75;
- oltre il terzo piano 50.

Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli superiori a 250.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.9.3 Ventilazione meccanica. Caratteristiche

3.9.3. *Ventilazione meccanica - Caratteristiche*

La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.

Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità

delle uscite.

L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dall'indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.

L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito da camini indipendenti per ogni piano o di tipo "shunt" aventi sezione non inferiore a 0,2 m² per ogni 100 m² di superficie.

I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.

Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO.

Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario, di azionamento dell'impianto di ventilazione.

Il sistema deve entrare in funzione quando:

- a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 100 p.p.m.
- b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m.

c) uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.

Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.9.4 Aerazione naturale

3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere previsto un'aerazione naturale pari ad 1 m² ogni 200 m² di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a 1 metro oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di 10 metri dai camini stessi.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.10.0 Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza -
Densità di affollamento

3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza

3.10.0. Densità di affollamento

La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima; ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad una persona per ogni 10 m² di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/m²) per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/m²) per le autorimesse sorvegliate.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.10.1 Capacità di deflusso

3.10.1. Capacità di deflusso

- 1) 50 per il piano terra;
- 2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
- 3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.10.2 Vie di uscita

3.10.2. Vie di uscita

Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie d'uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.10.3 Dimensionamento delle vie di uscita

3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita

Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0. e 3.10.1.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.10.4 Larghezza delle vie di uscita

3.10.4. Larghezza delle vie di uscita

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m).

Nel caso di due o più uscite, è consentito che un'uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.

La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.10.5 Ubicazione delle uscite

3.10.5. Ubicazione delle uscite

Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.10.6 Numero delle uscite

3.10.6. Numero delle uscite

Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due.

Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 m il numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini

dell'esodo.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.10.7 Scale - Ascensori

3.10.7. Scale - Ascensori

Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendio maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre le autorimesse situate in edifici di altezza antincendio inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

3.10.8 Scale a prova di fumo raggiungibili

3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

4.1 Impianti tecnologici - Impianti di riscaldamento

4. Impianti tecnologici

4.1. Impianti di riscaldamento

Il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato con:

radiatori o aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;

impianti ad aria calda; è ammesso il ricircolo dell'aria ambiente se l'autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;

generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa l'installazione dei generatori all'interno dell'autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

5.1 Impianti elettrici

5. Impianti elettrici

5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

5.2 Impianti di illuminazione di sicurezza

5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosili, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;
- 2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.1.0 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi - Impianti idrici antincendio - Caratteristiche

6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi

6.1. Impianti idrici antincendio

6.1.0. Caratteristiche

Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione.

In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.

Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.

Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, deve essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.

Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.1.1 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi - Impianti idrici antincendio - Custodia degli idranti

6.1.1. Custodia degli idranti

La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0,35 m e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.1.2 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi - Impianti idrici antincendio - Tubazione flessibile e lance

6.1.2. Tubazione flessibile e lance

La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.1.3 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi - Impianti idrici antincendio - Tubazioni fisse

6.1.3. Tubazioni fisse

La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.1.4 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi - Impianti idrici antincendio

6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L'impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.1.5 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi - Impianti idrici antincendio - Alimentazione dell'impianto

6.1.5. Alimentazione dell'impianto

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto cittadino.

Può essere alimentato anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto.

Tale soluzione dovrà essere sempre adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.1.6 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi - Impianti idrici antincendio - Collegamento dei mezzi dei Vigili del fuoco

6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco

L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.1.7 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi - Impianti idrici antincendio - Capacità della riserva idrica

6.1.7. Capacità della riserva idrica

La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.1.8 Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi - Impianti idrici antincendio - Impianti fissi di spegnimento automatico

6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del tipo a pioggia (sprinkler) con l'alimentazione ad acqua oppure del tipo ad erogare aperto per erogazione di acqua/schiuma.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

6.2 Mezzi di estinzione portatili

6.2. Mezzi di estinzione portatili

Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di "tipo approvato" per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B".

Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.

Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

7.1 Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati

7. Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati

7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

7.2.0 Pavimenti - Pendenze

7.2. Pavimenti

7.2.0. Pendenze

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

7.2.1 Pavimenti - Pavimentazione

7.2.1. Pavimentazione

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucchiolevoli e impermeabili.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

7.3 Misure per lo sfollamento in caso emergenza

7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

7.4 Impianti idrici antincendio

7.4. Impianti idrici antincendio

Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un

idrante ogni cento autoveicoli o frazione.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

8.1 Servizi annessi - Generalità

8. Servizi annessi

8.1. Generalità

È consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:

- a) officine di riparazione annesse;
- b) stazione di lavaggio e lubrificazione;
- c) uffici, guardiane, alloggio custode.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

8.1.0 Servizi annessi - Generalità - Officine di riparazione

8.1.0. Officine di riparazione

Le officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono essere situate all'interno dell'autorimessa, possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche piene.

La superficie occupata dalle officine annesse non può comunque essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.

Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori terra.

Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all'interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:

- a) devono essere ubicate al piano terra;
- b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso indipendente dall'autorimessa;
- c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura;
- d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
- e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

8.1.1 Servizi annessi - Generalità - Stazione di lavaggio e lubrificazione

8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione

Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all'interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2 m³, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

8.1.2 Servizi annessi - Generalità - Uffici - Guardiania - Alloggi custode

8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode.

È consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.

L'alloggio del custode dovrà essere completamente isolato dai locali

dell'autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

9. Autosaloni

9. Autosaloni

Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

10.1 Norme di esercizio

10. Norme di esercizio

10.1. Nell'autorimessa è vietato

- a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0.;
- b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0. e 8.1.1.;
- c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0.;
- d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

10.2 Divieto di fumo

10.2. Entro l'autorimessa è proibito fumare

Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

10.3 Disposizioni

10.3. Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

10.4 Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette

10.4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette

L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

10.5 Pulizie

10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

10.6 Parcheggio di autoveicoli alimentati a gas

10.6. Il parcheggio di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

10.7 Mantenimento dell'affidabilità degli impianti

10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e

spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo ameno ogni sei mesi da parte del personale qualificato.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

11. Norme transitorie

11. Norme transitorie

Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purché munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Allegato 1

12. Deroghe

12. Deroghe

Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.