

Ministero dell'interno

**Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246**

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 giugno 1987, n. 148

Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.

Vigente al: 11-9-2018

Preambolo

Il Ministro dell'interno

vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;

vista la legge 26 luglio 1965, n. 966 art. 2;

rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;

viste le norme elaborate dal comitato tecnico centrale scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

decreta:

Articolo unico

Approvazione di norme

Sono approvate le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile

abitazione contenute in allegato al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/1

## 1.0 Generalità - Scopo

### 1. Generalità.

#### 1.0. Scopo

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m.

Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/1

## 1.1 Generalità - Campo di applicazione

### 1.1. Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0. di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di

oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

2.0 Caratteristiche costruttive - Classificazione

2. Caratteristiche costruttive.

2.0. Classificazione

Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendio secondo quanto indicato nella tabella A.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

2.1.0 Caratteristiche costruttive - Comportamento al fuoco - Resistenza al fuoco delle strutture

2.1. Comportamento al fuoco

2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità

specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

#### TABELLA A

Tipo di edificio	Altezza antincendio	Massima superficie del compartimento (m <sup>2</sup> )	Massima superficie (m <sup>2</sup> ) di competenza di ogni scala per piano	Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore	Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte elementi di suddivisione tra i compartimenti
a	da 12 m a 24m	8000	500	Nessuna prescrizione	60[**]
			500	Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di	60

				fumo	
			500	Nessuna prescrizione Almeno a prova di fumo	60[**]
b	da oltre 24 m a 32 m	6000	500	interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1. Almeno a prova di fumo	60
			550	interno	60
			600	A prova di fumo	60
c	da oltre 34 m a 54 m	5000	500	Almeno a prova di fumo interno	90
				Almeno a prova di fumo interno con filtro avente	
d	da oltre 54 m a 80 m	4000	500	camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m <sup>2</sup>	90
e	oltre 80 m	2000	350 [*]	Almeno a prova di fumo interno con filtro avente	120

camino di  
ventilazione di  
sezione non  
inferiore a 0,36  
m<sup>2</sup>

[\*] Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista un'area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala.

[\*\*] Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

2.1.1 Caratteristiche costruttive - Comportamento al fuoco - Reazione al fuoco dei materiali

2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali

Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984. (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

2.2.0 Caratteristiche costruttive - Scelta dell'area - Accesso all'area

2.2 Scelta dell'area

2.2.0. Accesso all'area

Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4,00 m;

raggio di volta: 13,00 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m).

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

## 2.2.1 Caratteristiche costruttive - Scelta dell'area - Accostamento autoscale

### 2.2.1. Accostamento autoscale

Per gli edifici di tipo "a" e "b" deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "a" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo "b" almeno di scale a prova di fumo interna (Vedi tabella A).

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

## 2.3 Caratteristiche costruttive - Compartimentazione

### 2.3. Compartimentazione

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

## 2.4 Caratteristiche costruttive - Scale

### 2.4. Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a", di tipo "b", di tipo "c", la larghezza minima delle scale deve essere di 1,05 m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e"

la larghezza minima delle scale deve essere di 1,20 m.

Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a 1 metro quadrato. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (Vedi tabella A).

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

## 2.5 Caratteristiche costruttive - Ascensori

### 2.5. Ascensori

Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti. (1)

-----

(1) Il presente punto è stato così sostituito dall'art. 5, D.M. 15.09.2005 (G.U. 05.10.2005, n. 232), con decorrenza dal 02.02.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

### "2.5. Ascensori

#### 2.5.0. Vano corsa

Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:

a) accessi alle porte di piano;



- b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
- c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
- d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.

Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 metri quadrati.

Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.

Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore.

Quando il numero degli ascensori è superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti.

Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune.

#### 2.5.1. Locale macchine

Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quelle del vano corsa.

L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l'accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.

Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non

inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 metri quadrati, inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa.".

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

## 2.6 Caratteristiche costruttive - Comunicazioni

### 2.6. Comunicazioni

Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.

Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella tabella B.

#### TABELLA B

Tipo di edificio	Tipo di comunicazione
a	Diretta
b	Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
c	Tramite filtro di prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60
d, e	Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/2

## 2.7 Caratteristiche costruttive - Scale, androni e passaggi comuni - reazioni al fuoco dei materiali

### 2.7. Scale, androni e passaggi comuni - reazioni al fuoco dei materiali

Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere

realizzati con materiali di classe 0.

Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e di tipo "b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini.

Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/3

3. Aree a rischio specifico

3. Aree a rischio specifico.

Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/4

4. Impianti di produzione di calore

4. Impianti di produzione di calore.

Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.

TABELLA C



N. B. - In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a

gas con densità rispetto all'aria  0,8 che siano ubicati in locali fuori terra.

## Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

### Allegato 1/5

#### 5. Impianti elettrici

#### 5. Impianti elettrici.

Devono essere realizzati in conformità della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.

Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

## Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

### Allegato 1/6

#### 6. Impiego gas combustibili

#### 6. Impiego gas combustibili.

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.

Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.

## Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

### Allegato 1/7

#### 7. Impianti antincendio

#### 7. Impianti antincendio.

Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.

La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante di ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm di lunghezza idonea ad assicurare l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.

Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente più sfioriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere

installata idonea riserva idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o altre fonti.

Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.

Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.

Negli edifici di tipo "d", "e", i gruppi di pompaggio della rete antincendio

devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa).

L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/8

## 8. Norme transitorie

### 8. Norme transitorie.

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/8

## 8.0 Comunicazioni

### 8.0. Comunicazioni.

Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6. attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Allegato 1/8

## 8.1 Illuminazione di sicurezza

### 8.1. Illuminazione di sicurezza.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5.

## Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

### Allegato 1/8

#### 8.2 Impianti antincendio

##### 8.2. Impianti antincendio.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.

Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.

## Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

### Allegato 1/9

#### 9. Deroghe

##### 9. Deroghe.

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.